

安全数値「見える化」メジャー 記載事項一覧

文字・線の色	箇所	記載事項	根拠
緑	1cm	幅木と床面の隙間	墜落防止設備に関する技術基準
緑	1.6cm	幅木の厚さ	墜落防止設備に関する技術基準
緑	2.4cm	開口部養生板厚(合板)	基準 ダイジェスト171
赤	3cm	作業床材の隙間(足場・作業構台とも)	則563-1-2、則575-6
赤	3.5cm	開口部養生板厚(ひき割板)	基準 ダイジェスト171
赤	10cm	落下防止の幅木	則563-1-6
赤	12.5cm	ローリングタワー脚輪の直径	
赤	15cm	墜落防止の幅木	則563-1-3イ
赤	15~40cm	枠組足場プレス下の下さん	則563-1-3イ
赤	20cm	足場材緊結・取り外し・受け渡し時の足場板	則564-4
緑	30cm	玉掛け 地切り	基準
赤	30cm	スレート歩み板幅・移動はしご幅	則524、則527-3
赤	35~50cm	枠組足場以外、作業構台・架設通路の中さん	則563-1-3ハ、575-6-4、552-4
緑	35cm	ロングジャッキ	H12労働省告示120号
赤	40cm	作業床の幅	則563-1-2、則575-6
赤	40cm	有機溶剤注意事項看板縦	有機則24
赤	50cm	中さんの上限・50cmを超える中さんと幅木上端の間隔	則563-1-3ハ、575-6-4、552-4
赤	60cm	はしご道上端の突出	則556
赤	60cm	一側足場ブラケット幅	建災防基準
赤	80cm	機械間等通路幅	則543
赤	85cm	法定手すり高さ	則563-1-3ハ、575-6-4、552-4
緑	95cm	基準手すり高さ	基準
緑	110cm	たち馬手がかり棒設置	基準
赤	150cm	消火器設置高さ	消防則9
赤	150cm	昇降設備設置高さ・深さ	則526
赤	150cm	単管足場建地間隔(はり間方向)	則571-1-1
赤	150cm	有機溶剤注意事項看板横	有機則24
赤	180cm	通路床障害物	則542
赤	185cm	単管足場建地間隔(けた行方向)	則571-1-1
赤	200cm	！！！！	いろいろ
赤	200cm	単管足場地上第一の布	則571-1-2
緑	300cm	玉掛け 退避よし	基準
赤	350cm	パイプサポート・2m以内毎に水平つなぎ	則242-7ハ