

本坑照明

使用器具

360W メタルハライドランプ (球 : M360FCELSP-W/BUD)



当現場では10m間隔に照明を設置し、照度測定を実施した。測定点は路盤から高さ1mにて測定を行った。照度測定結果を表1に示す。




表1 照度測定結果

測定点	照度(lx)
	本坑
A	107
B	73
C	51
D	40