

# ボンベ庫（酸素・アセチレン）の設置ルール

『空・充』表示  
の設置

ボンベカバー  
の設置

チェーンにて  
ボンベを強固な  
物に固定。  
ロープはダメ！

ボンベ庫表示  
の設置  
会社名と  
取扱い責任者名  
を必ず記入！

消火用水バケツ  
の設置

『空・充』表示  
はシールでも可

水せっけんの  
設置

取扱責任者の  
表示(正・副)

消火器の設置



《注意!!》

上記の事がすべて完了しないと作業はできません。



松山赤十字病院新病棟建設事業  
作業所