

危険性又は有害性等の調査等のデータシート（作業名別）

(平成29年度 改正)

目次

1. 伐開作業	1~2	11. 型枠作業	14	21. 土留・支保工作業	27~28
2. 堀削作業	3	12. 鉄筋作業	15~16	22. 基礎杭作業	29~30
3. 盛土作業	4	13. 足場作業	17	23. 取壊し作業	31~32
4. 運搬作業	5	14. 土のう作業	18	24. 推進作業	33
5. 法面作業	6~7	15. 架設作業	19~20	25. 土壌改良作業	34
6. 路床仕上作業	8	16. ブロック作業	21~22	26. 舗装作業	35
7. 路盤作業	9	17. 篠作業	23	27. 準備作業	36~37
8. 床堀作業	10	18. 製品布設作業	24	28. 海上作業	38~45
9. 埋戻し作業	11	19. 構設置作業	25		
10. コンクリート作業	12~13	20. 標識類設置作業	26		

危険性又は有害性等の調査等のデータシート

作業名 盛土作業 (1/1)

ページ(4/37)

(危険性又は有害性等を調査した) 作業名 注)要素作業名を記載できる場合に記載する。	危険性又は有害性等の調査 注)危険性又は有害性等な場面及び起因物を記載する。	危険性又は有害性等に接する者		同種の危険性又は有害性等の調査件数	リスクレベル(評価値は、実施すべき事項を抽出する際の優先順位を考へる際の目安とする。)			危険性又は有害性等の分類	除却策、低減策 (調査した危険性又は有害性等を除却又は低減するための実施すべき事項の特定)	労働安全衛生関係法令の遵守事項	備考
					重大性値	可能性値	評価値				
敷均し作業	・敷均し重機に人が轢かれる。	重機	作業員 オペ		5 3 3 3	2 1 1 2	C A A B	作業的	・作業区域の明示。 ・合図の徹底。 ・作業打合せの徹底。	安則 158 安則 159 安則 155 安則 157 安則 159 安則 155 安則 155 安則 361	
	・重機の転倒。								・重機の安全勾配の厳守。 ・合図の徹底。 ・作業打合せの徹底。		
	・重機とダンプの接触。								・作業間隔の保持。 ・合図の徹底。 ・作業打合せの徹底。		
	・法肩からの転落								・転落防止柵の設置。		
転圧作業	・転圧機械に人が轢かれる。	転圧機械	作業員 オペ		5 5 5 3	2 1 2 2	C B C B	作業的	・作業区域の明示。 ・合図の確認。	安則 158 安則 159 安則 158 安則 155 安則 361	
	・転圧機械が路肩から転落。								・作業区域の明示。 ・作業打合せの徹底。 ・転落防止柵の設置。		
	・転圧機械に人が挟まれる。								・作業区域の明示。 ・始業前点検の実施。		
	・雨水による土砂流出に、重機、人が巻き込まれる。								・始業の土砂の点検の実施。		

危険性又は有害性等の調査等のデータシート

作業名 コンクリート作業 (1/2)

ページ(12/37)

(危険性又は有害性等を調査した) 作業名 注)要素作業名を記載できる場合に記載する。	危険性又は有害性等の調査 注)危険性又は有害性等な場面及び起因物を記載する。	危険性又は有害性等に接する者		同種の危険性又は有害性等の調査件数	リスクレベル(評価値は、実施すべき事項を抽出する際の優先順位を考へる際の目安とする。)			危険性又は有害性等の分類	除却策、低減策 (調査した危険性又は有害性等を除却又は低減するための実施すべき事項の特定)	労働安全衛生関係法令の遵守事項	備考
					重大性値	可能性値	評価値				
打設作業	・足場から転落、墜落。	作業員	直接的	5	3	C	設備的	・足場上の整理整頓。 ・開口部の養生。 ・安全帯の使用。	安則 540 安則 519 安則 518、519		
	・鉄筋に足を挟む。										
	・ポンプ車のホース、ブームに当たる。										
	・足場上の資材につまずき転倒。										
	・型枠支保工の倒壊										
	・生コン車のバック時に人と接触。										
	・ポンプ車が転倒。										
	・機材の飛来落下										
一般養生	・足場からの転落、墜落。	作業員	直接的	5	3	C	設備的	・足場上の整理整頓。 ・開口部の養生。 ・安全帯の使用。	安則 540 安則 519 安則 518、519		
	・足場上の資材につまずき転倒。										

危険性又は有害性等の調査等のデータシート

作業名 ブロック作業 (1/2)

ページ(21/37)

(危険性又は有害性等を調査した) 作業名 注)要素作業名を記載できる場合に記載する。	危険性又は有害性等の調査 注)危険性又は有害性等な場面及び起因物を記載する。	危険性又は有害性等に接する者	同種の危険性又は有害性等の調査件数	リスクレベル(評価値は、実施すべき事項を抽出する際の優先順位を考へる際の目安とする。)			危険性又は有害性等の分類	除却策、低減策 (調査した危険性又は有害性等を除却又は低減するための実施すべき事項の特定)	労働安全衛生関係法令の遵守事項	備考	
				起因物	直接的	間接的					
連結ブロック布設 (小型ブロック)	・ブロックを落とす。	ブロック	作業員		3	2	B	作業的	・保護具の着用。 ・二人体制で作業。		
	・ブロックに手を挟む。	ブロック	作業員		3	2	B	作業的	・保護具の着用。 ・卸し時に声を掛け合う。		
	・連結線が目、体に刺さる。	連結線	作業員		3	2	B	作業的	・連結線の整理整頓。		
	・集積してあるブロックが荷崩れする。	ブロック	作業員		3	2	B	作業的	・必要以上に積み上げない。 ・不安定な積み方をしない。		
	・つり上げ作業中にブロックが落下。	ブロック	作業員		3	1	A	作業的	・吊り金具の点検。 ・吊りワイヤーの点検。 ・吊り荷の下に入らない。 ・合図の確認。 ・不安定な吊り方をしない。	ク則 217~220 ク則 215~220 ク則 74 ク則 71	
	・集積作業中にブロックとブロックに挟まれる。	ブロック	作業員		3	1	A	作業的	・不安定な積み方をしない。 ・必要以上に積み上げない。		
	・クレーンの転倒。	クレーン	作業員		5	1	B	作業的	・重機足場の支持地盤の確認。 ・吊り荷重量に合った作業半径の厳守。	ク則 70-3、4 ク則 74	
	・滑り落としたブロックが下の作業員に当たる。	ブロック	作業員		3	1	A	作業的	・合図を確実にする。 ・声を掛け合う。	ク則 71	
大型ブロック (根固めブロック) (法留ブロック) (大型連節ブロック) (法枠ブロック)	・吊り荷の落下。	ブロック	作業員		5	2	C	作業的	・吊り金具の点検。 ・吊りワイヤーの点検。 ・吊り荷の下に入らない。 ・合図の確認。 ・不安定な吊り方をしない。	ク則 217~220 ク則 215~220 ク則 74 ク則 71	
(端末支柱基礎)	・布設中のブロックに挟まれる。	ブロック	作業員		5	2	C	作業的	・保護具の着用。 ・合図の確認。 ・ブロックの間に入らない。	ク則 71 ク則 74	