

床開口部養生要領

ピット開口部養生



- ※蓋のかかり代・ガタツキはないか
- ※開口部表示はあるか（赤クロス表示）
- ※酸欠危険場所の表示はあるか
- ※矢板25mm以上を使用すること

ピット開口部作業



- ※単管手摺を設置しているか
- ※手摺に開口部表示はあるか
- ※ピット内作業時は酸欠危険場所
作業管理基準を遵守すること

ダメ穴開口部養生



- ※蓋のかかり代・ガタツキはないか
- ※開口部表示はあるか（赤クロス表示）
- ※矢板25mm以上又は、
コンパネ2枚重ねを使用すること

スリープ開口部養生



- ※蓋のズレ止め・ガタツキはないか
- ※開口部表示はあるか（青クロス表示）
- ※コンパネ12mmを使用すること

ダクト開口部養生



- ※蓋が固定されているか
- ※開口部表示はあるか（青クロス表示）
- ※鋼板を使用すること。

電気ラック開口部養生



- ※蓋が固定されているか
- ※開口部表示はあるか（緑クロス表示）
- ※コンパネ12mmを使用すること

E LV・階段室開口部養生要領

E LV開口部養生



- ※単管手摺を設置しているか
- ※手摺にネットを張っているか

E LV開口部養生



- ※水平養生床を設置しているか
- ※計画通りに補強されているか
- ※矢板40mmを使用すること



- ※床の固定は計画通りになっているか
- ※大引き受金物を使用すること
- ※バタ角 100×100を使用すること

階段開口部養生



- ※昇降足場を計画通りに先行設置しているか
- ※単管手摺を設置しているか
- ※手摺にネットを張っているか

E LV・階段開口部養生



- ※単管手摺を設置しているか
- ※手摺にネットを張っているか

足場・ステージ開口部養生要領

先行プラット手摺



- ※足場組立時に単管手摺を設置しているか
- ※設置高さは計画通りになっているか

層間養生



- ※足場組立時に足場板を設置しているか
 - ※外壁と層間養生の間にスキ間はないか
 - ※足場板と建て枠に5cm以上スキ間はないか
- スキ間がある場合は、養生ネットを設置すること

工区境手摺



- ※スラブ上部での作業前に手摺を設置しているか
- ※2段手摺、安全帯使用表示を設置しているか
- ※手摺が強固に固定されているか

ステージ手摺



- ※高さ1.7m以上となっているか
- ※3段手摺、巾木、ネットを設置しているか
- ※積載荷重は両面に表示されているか
- ※荷取ステージ使用上の注意事項が表示されているか

出入口上部養生



- ※外壁と層間養生の間にスキ間はないか
- ※メッシュシートを下部に巻き込んで養生しているか
- ※出入口の表示はあるか