

除去エリア負圧確認

作業日： 月 日 () 作業場所：

	負圧計測器の読み (市役所推奨値：-2.0以下)	確認者
作業前 (8:30)		
作業中 (10:30)		
作業後 (16:30)		

作業後の値記入後、写真記録⇒

⇒写真データを毎日渡す



実施状況

レベル1アスベスト除去エリア外に、負圧確認表を掲示し、毎日決まった時間に負圧の値を記入する。確認の見落としがなくなり、除去作業中の負圧が適切に保たれていることを確認することができる。