

(仮称) XXXXXXXXXX 新築工事

・敷地境界付近作業は職員立会が必要です。
担当者： XXXXXXXXXX

※図面記載寸法は配管中央部までの距離です。

隣地境界線 111,610

現場事務所



仮設電気引き込み架空線あり

東側敷地境界から600位置に
給水引込あり (GL-450配管ありΦ20)



汚水柵+配管65φ

↓看板表示

北東側汚水埋設配管あり
GL-2300 (65Φ)

ゲート上部
架空線高さ5m
注意表示あり

上部架空線あり

↓看板表示

南東側埋設配管あり
GL-650 (200Φ)

↓看板表示

南西側埋設配管あり
GL-250 (300Φ)

雨水埋設配管
300φ

2,500

ゲート上部
架空線高さ5m
注意表示あり

上部架空線あり

雨水埋設配管 300φ

道路境界線 111,560

倉庫前

1,000

埋設管・架空線説明用資料(別紙)

