








## 「蓋」の改善による安全な維持管理

改善前	改善後	
<p>「問題点」(取上げた理由)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「返流水ピット水位」の蓋が湿気で錆びて腐食しており維持管理上、不安全であり機器更新に合わせて改善することにした。</li> </ul>	<p>「工夫した点・苦労した点」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・素材をSUS製として裏面にゴムを貼り付け、湿気を遮断するようにした。</li> </ul>	
《 改善前 》	《 改善後 》	
		
維持管理者から意見を拝聴	出来映えとアイデア・安全性に称賛	
		
SUS製蓋(表面)	裏面にゴムを貼付	裏面にゴムを貼付(拡大)
		
<p>「効果」</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 密封による防錆効果。</li> <li>(2) 安全な維持管理と点検歩行。</li> </ol>		