

提 案 内 容	排気消音器ドレンバルブの位置改善による足場レス
(説 明)	<排気消音器ドレンバルブの位置改善>
(概 要)	既設では消音器から出てすぐにドレンバルブが設置されており、メンテナンス時に水を抜くためには、足場が必要となりコストや危険作業になりかねないので、メンテナンスを容易に行えるようにする必要があった。
(実施・成果)	ドレン管を延長し、床上から手元操作が行えるようにした。結果、足場等設置しなくても行えるので安全に作業ができるようになった。
(添 付 図)	<p style="text-align: center;">既設ドレンバルブ</p> 
	<p style="text-align: center;">更新後</p> 