

第7回 「見える化」コンテスト申請用紙

1. タイトル 倉庫消火設備動作手順の掲示 2. 部門 物流購買室


3. 氏名、グループ名 小坂 B-UP 3K

4. 写真

5号倉庫(手動起動装置)



5号倉庫内シャッター付近



5. 内容 (アピールポイント、製作の理由など)

【製作の理由について】

新宿の地下駐車場で発生した二酸化炭素消火設備の誤作動による窒息事故が発生しニュースになった。当社でも、倉庫に二酸化炭素消火設備を設置しており、作動時の対応を知っておく必要がある。

【アピールポイント】

二酸化炭素消火設備の起動について、ワンポイントレッスンシートを作成し壁に掲示した。作業員に対し、火災発生時の動作、設備操作を含めた教育を実施している。さらに、案内板を表示し設置場所を分かりやすくした。